PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bohuslava Martinů 941/41, 41a, 41b

PSČ, obec: 602 00 Brno [582786]

K.ú., parcelní č.: Stránice [610330], 1355/30

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4997,8 m^2



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,53 W/(m^2.K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	84 kWh/(m^2.rok)	C
Vytápění	74 kWh/(m^2.rok)	C
Chlazení	3 kWh/(m^2.rok)	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	6 kWh/(m^2.rok)	C
Osvětlení	1 kWh/(m^2.rok)	D



Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: jiri.cihlar@cevre.cz

Ev. č. průkazu: 500989.0

Vyhotoveno dne: 08.05.2023

Podpis: